

POGOSTA VPRAŠANJA, VEZANA NA JAVNI POZIV ZA UVELJAVLJANJE SUBVENCije ZA ZASEBNO POLNILNO INFRASTRUKTURO

1. Ali mora imeti polnilna postaja komunikacijo na višji ravni (HLC) kot je to zahtevano v tehničnih pogojih javnega poziva?

Skladno s spremembo javnega poziva morajo polnilne postaje, ki bodo vzpostavljene od 1. 1. 2027 naprej imeti standard EN ISO 15118–20. Kot datum zaključka naložbe se šteje datum z zapisnika (v skladu s TSG-N-002:2021), podpisanega s strani osebe s pridobljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo (NPK).

2. Zanima me, če je možno subvencijo za polnilnico uveljavljati le za namestitev polnilnice, v kolikor imamo polnilnico že sami ali mora biti zahtevek za uveljavljanje subvencije v kompletu (nakup in namestitev)?

Oddaja vloge za subvencioniranje samo vzpostavitve (montaže) polnilnice ni možna, ampak je možno vzpostavitev uveljavljati samo skupaj tudi z nakupom polnilnice.

3. Zanima me, ali lahko poleg računa za namestitev polnilnice, ki ga je izvedla strokovno usposobljena oseba s pridobljeno NPK, uveljavljam tudi npr. račun za kabel, katerega sem kupil sam?

Vlagatelj lahko uveljavlja stroške za namestitev polnilnice tako za račun, ki je bil izdan s strani usposobljenega izvajalca za vgradnjo, kakor tudi za ostale račune, ki so neposredno povezani z namestitvijo in omogočanjem delovanja polnilne postaje in so izdani na ime ter naslov vlagatelja.

4. Ali je res potreben podpisan zapisnik s strani nekoga s formalno kvalifikacijo (NPK)?

Zahteve glede priklopa nizkonapetostnih inštalacij na električno omrežje oziroma prvega preverjanja so opredeljene v nacionalnih predpisih - Pravilniku o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah (Uradni list RS, št. 140/21 in 199/21 – GZ-1) in Tehnični smernica TSG-N-002:2021: Tehnična smernica za zagotavljanje varnosti nizkonapetostnih električnih instalacij, njihove kakovosti in usklajenosti z elektro energetskega sistema, na katere se v javnem pozivu tudi sklicujemo. Izvedba prvega preverjanja in podpis zapisnika o izvedenem prvem preverjanju s strani osebe z NPK je zahteva teh predpisov.

5. Zakaj morajo tisti z NPK podpisati izjavo tudi za vse nizkonapetostne inštalacije (obrazec 4 zahteva izjavo, da »je bila polnilna postaja, kjer je vzpostavljeno polnilno mesto za električno vozilo nameščena, in vse nizkonapetostne inštalacije, ki omogočajo njeno delovanje, izvedene, saj pogosto nizkonapetostne inštalacije delajo druge osebe, drugi izvajalci – ta, ki dela priklop naj tega ne bi mogel zagotavljati?«

Preglednik manj zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strel opravi prvo preverjanje polnilnega mesta v skladu s tehnično smernico Tehnična smernica TSG-N-002:2021:

Tehnična smernica za zagotavljanje varnosti nizkonapetostnih električnih instalacij, njihove kakovosti in usklajenosti z elektro energetskega sistemom ter standardom IEC 60364-6. S podpisom zapisnika potrdi, da je bilo polnilno mesto priključeno na že obstoječo električno omrežje v skladu s predpisi. Preglednik z NPK torej ne potrди ustreznost inštalacij celotne stavbe ipd.

6. Kako naj vem, da polnilnica izpolnjuje vse tehnične zahteve (to je, če konkreten tip polnilnice ustreza tehničnih pogojem)?

Polnilna postaja mora ustrezati tehničnim pogojem, ki so navedeni v poglavju 7 javnega poziva. Vlagatelj mora izpolnjevanje tehničnih zahtev potrditi prodajalci oziroma dobavitelji polnilnih postaj. Zahteve, ki so opredeljene v tehničnih zahtevah javnega poziva, izhajajo iz veljavnih mednarodnih predpisov in standardov, zato bi morale biti profesionalnim prodajalcem poznane.

7. Vlagatelj je v sklopu A upravičen do subvencije za največ 2 polnilni mesti. Ali to pomeni, da lahko vlagatelj vložijo vlogo za subvencioniranje 2 polnilnih postaj s po 1 polnilnim mestom?

Vlagatelj v sklopu A lahko odda vlogo za subvencioniranje za največ dve polnilni postaji, ki pa lahko imata 1 polnilno mesto. Lahko pa odda vlogo za eno polnilno postajo z dvema polnilnima mestoma (polnjenje dveh e-vozil sočasno).

8. Ali je vlagatelj pri namestitvi polnilnega mesta upravičen do uveljavljanja stroška za PZI (projekt za izvedbo)?

Vlagatelj lahko pri namestitvi polnilnega mesta uveljavlja tudi stroške, ki so nastali s pridobitvijo PZI za del, ki se nanaša na polnilno postajo.

9. Nam lahko pošljete seznam ustreznih polnilnic, ki izpolnjujejo pogoje objavljene v razpisu?

Seznama ustreznih polnilnih postaj nismo pripravili, saj je slednjih na trgu veliko, skoraj dnevno so na voljo tudi novi modeli. Ker bi zaradi spreminjajoče se ponudbe iz seznama lahko izpadle tudi polnilne postaje, ki ustrezajo pogojem, se je družba Borzen v izogib morebitnemu razumevanju dajanja prednosti določenim polnilnim postajam odločila, da tega seznama ne objavi.

10. Polnilno postajo sem kupil na 12 obrokov. Plačal sem že 1. obrok. Ali lahko že oddam vlogo za uveljavljanje subvencije?

Skladno s pogoji razpisa, lahko vlagatelj odda vlogo za subvencijo šele po plačilu vseh obrokov za polnilno postajo.

11. V razpisnih pogojih je navedeno, da mora polnilna postaja imeti tudi RCD in DLM napravo. Polnilnica, ki so nam jo namestili ima obe napravi, vendar sta nameščeni v elektro omarici in ne v sami polnilnici. Smo vseeno upravičeni do subvencije?

Razumemo, da sta npr. tako RCD kot DLM naprava lahko nameščeni tudi izven polnilne postaje (npr. v razdelilni omarici ali elektro omarici). V kolikor v specifikacijah polnilne postaje ni zavedeno, da je npr. RCD ali DLM naprava del polnilne postaje in jo monter polnilne postaje priključi izven nje, mora biti to navedeno na računu posebej.

12. V razpisu piše, da mora vlagatelj priložiti tudi PZI (projektna dokumentacija izvedenih del), vendar moja hiša tega nima. Ali moram pridobiti dokumentacijo za celo hišo?

Obvezni del PZI je tudi načrt električnih inštalacij in opreme, ki je lahko izdelan v obliki tehničnega diagrama v enostavni, enovrstični obliki oz. tako imenovani enopolni shemi, ki prikazuje kako so polnilna mesta zasnovana in kako bodo priključena na elektro omrežje. PZI ni potreben za celotno hišo.

13. Želim vložiti vlogo za subvencijo kot nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji. Po katerem sklopu sem upravičen do subvencije, po sklopu A ali B?

Kot nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji ste upravičeni do subvencije po sklopu B.

14. Živim na naslovu, kjer imam prijavljeno stalno prebivališče, garažo pa imam na naslovu v bližini, kjer bi tudi namestil polnilnico. Ali sem upravičen do subvencije?

Polnilnica, za katero bi radi vložili vlogo za subvencijo mora biti nameščena na lokaciji stalnega prebivališča vlagatelja. Ne glede na navedeno so lahko polnilna mesta, ki so predmet naložbe, nameščena tudi na drugih objektih ali na zemljiščih, ki jih ima vlagatelj v lasti in jih uporablja za lastne potrebe, ne glede na naslov stalnega prebivališča.

15. Veliko polnilnih postaj, kot so izvedbe WallBox, morda ima RFID avtentikacijo, vendar so zelo redke tiste, ki vključujejo tudi MID števec. Takšne rešitve so pogostejše pri tako imenovanih javnih polnilnih postajah. Zato se postavlja vprašanje, ali lahko nadgradimo EV polnilno postajo na način, da uporabimo polnilno postajo proizvajalca Tesla, kot ponuja izvajalec, in jo povežemo v celoto z zunanjimi komponentami, kot sta MID števec in RFID modul. V tem primeru bi celotna namestitev EV polnilne postaje po našem razumevanju ustrezala pogojem Sklop B. Zanima nas, če je možna takšna prilagoditev in je s tem, vsaj teoretično skladna s pogoji poziva, da ne bo nekaj naročili in plačali, nato pa ne bomo upravičeni do morebitne subvencije...

Zunanja integracija različnih modulov ni mogoča. Edina naprava, ki je lahko ali v ohišju ali zunanji modul, je DLM.

16. Kupil bi polnilnico v tujini, ali sem kljub temu upravičen do subvencije?

Nakup polnilnice je lahko opravljen pri podjetjih, registriranih v EU, načrtovanje in namestitev polnilnega mesta pa morata biti opravljena pri podjetjih, ki so registrirana v Republiki Sloveniji.

17. Podjetje, ki mi je prodalo in namestilo polnilnico mi je izdalo račun, kjer je naveden samo skupni znesek. Lahko sam napišem koliko od tega je stala polnilnica in koliko namestitev?

V kolikor je na računu naveden nakup polnilnice in namestitve v skupnem znesku morate zaprositi za nov račun na katerem morata zneska nakupa in vzpostavitve biti ločena, saj gre pri nakupu in vzpostavitvi za različne višine subvencij.

18. Prišlo je do garancijske zamenjave polnilne postaje ali moram o tem obvestiti Borzen d.o.o. ter katere dokumente moram priložiti?

Skladno z Javnim pozivom, mora upravičenec v primeru, ko mu je bila nepovratna finančna spodbuda že izplačana, spremenjene okoliščine nemudoma sporočiti, a najkasneje v roku 8 dni po nastanku teh okoliščin. V primeru garancijske zamenjave polnilne postaje mora upravičenec predložiti dokument iz katerega je razvidna garancijska zamenjava, npr. reklamacijski zapisnik o garancijski zamenjavi polnilne postaje (ožigosan ter podpisan s strani podjetja, ki je opravilo garancijsko menjavo), iz dokumenta mora biti razvidno kateri model polnilne postaje je bil zamenjan ter nov model polnilne postaje, prav tako morata biti navedeni obe serijski številki polnilnih postaj. Dovoljenja je samo menjava cenovno enakovrednega modela polnilne postaje (ne dražjega ali cenejšega oz. ne sme iti za doplačilo ali vračilo denarja), za katerega je bila izplačana subvencija. V primeru, da ne gre za isti model polnilne postaje, mora vlagatelj predložiti tudi izjavo glede tehnične ustreznosti polnilne postaje. Predložiti je potrebno tudi novo fotografijo nove polnilne postaje, ki je nameščena na isti lokaciji in iz katere je razvidna serijska številka.

19. V Javnem pozivu je navedeno, da mora vlagatelj/lastnik polnilne postaje ostati lastnik polnilnega mesta na naslovu še vsaj 5 let. Ker v prihodnost načrtujemo selitev me zanima kaj to pomeni? Ali je potrebno subvencijo vračati? V kakšnem znesku ipd. ali je možen prenos na drugo stalno bivališče?

V primeru selitve pred iztekom roka petih let, morajo biti izpolnjeni vsi pogoji za prejem subvencije kot so zapisani na odločbi s katero ste prejeli subvencijo. Prav tako mora ustrezati tudi dokumentacija se pravi zapisnik o meritvah, ki je bil narejen na lokaciji kjer je polnilna postaja bila nameščena prvotno ter obrazec 4. V nasprotnem primeru je potrebno vračilo subvencije z zakonsko zamudnimi obrestmi.

20. Zahtevan je tehnični pogoj za polnilno postajo in sicer komunikacija na višji ravni (HLC) v skladu z EN ISO 15118-20, vendar polnilne postaje na trgu še ni?

Standard, ki ga navajate v vprašanju je zahtevan za polnilna mesta vzpostavljena od 1. 1. 2027 naprej.