

POGOSTA VPRAŠANJA, VEZANA NA JAVNI POZIV ZA UVELJAVLJANJE SUBVENCije ZA ZASEBNO POLNILNO INFRASTRUKTURO

- 1. Zanima me, če je možno subvencijo za polnilnico uveljavljati le za namestitev polnilnice, v kolikor imamo polnilnico že sami, ali mora biti zahtevek za uveljavljanje subvencije v kompletu (nakup in namestitev)?**

Oddaja vloge za subvencioniranje samo vzpostavitve (montaže) polnilnice ni možna. Subvencijo je možno uveljavljati le za storitev v celoti, torej nakup polnilne postaje in vzpostavitev polnilnega mesta skupaj.

- 2. Zanima me, ali lahko poleg računa za namestitev polnilnice, ki ga je izvedla strokovno usposobljena oseba s pridobljeno NPK, uveljavljam tudi npr. račun za kabel, katerega sem kupil sam?**

Vlagatelj lahko uveljavlja stroške za namestitev polnilnice tako za račun, ki je bil izdan s strani usposobljenega izvajalca za vgradnjo, kakor tudi za ostale račune, ki so neposredno povezani z namestitvijo in omogočanjem delovanja polnilne postaje.

- 3. Ali je res potreben podpisan zapisnik s strani nekoga s formalno kvalifikacijo (NPK)?**

Zahteve glede priklopa nizkonapetostnih inštalacij na električno omrežje oziroma prvega preverjanja so opredeljene v nacionalnih predpisih, in sicer Pravilniku o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah (Uradni list RS, št. 140/21 in 199/21 – GZ-1) in Tehnični smernici TSG-N-002:2021 (Tehnična smernica za zagotavljanje varnosti nizkonapetostnih električnih inštalacij, njihove kakovosti in usklajenosti z elektro energetskega sistemom), na katere se v javnem pozivu tudi sklicujemo. Izvedba prvega preverjanja in podpis zapisnika o izvedenem prvem preverjanju s strani osebe z NPK je zahteva teh predpisov.

- 4. Zakaj morajo tisti z NPK podpisati izjavo tudi za vse nizkonapetnostne inštalacije (obrazec 4 zahteva izjavo, da »je bila polnilna postaja, kjer je vzpostavljeno polnilno mesto za električno vozilo nameščena, in vse nizkonapetostne inštalacije, ki omogočajo njeno delovanje, izvedene), saj pogosto nizkonapetnostne inštalacije delajo druge osebe, drugi izvajalci – ta, ki dela priklop naj tega ne bi mogel zagotavljati?**

Preglednik manj zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strel opravi prvo preverjanje polnilnega mesta v skladu s tehnično smernico Tehnična smernica TSG-N-002:2021 (Tehnična smernica za zagotavljanje varnosti nizkonapetostnih električnih inštalacij, njihove kakovosti in usklajenosti z elektro energetskega sistemom) ter standardom IEC 60364-6. S podpisom zapisnika potrdi, da je bilo polnilno mesto priključeno na že obstoječe električno omrežje v skladu s predpisi. Preglednik z NPK torej ne potrdi ustreznosti inštalacij celotne stavbe ipd.

5. Kako naj vem, da polnilnica izpolnjuje vse tehnične zahteve (to je, če konkreten tip polnilnice ustreza tehničnim pogojem)?

Vlagateljem morajo izpolnjevanje tehničnih zahtev potrditi prodajalci oziroma dobavitelji polnilnih postaj. Zahteve ki so opredeljene v tehničnih zahtevah javnega poziva, izhajajo iz veljavnih mednarodnih predpisov in standardov, zato bi morale biti profesionalnim prodajalcem poznane.

6. Vlagatelj je v sklopu A upravičen do subvencije za največ 2 polnilni mesti. Ali to pomeni, da lahko vlagatelj vloži vlogo za subvencioniranje 2 polnilnih postaj s po 1 polnilnim mestom?

Vlagatelj v sklopu A lahko odda vlogo za subvencioniranje za le eno polnilno postajo, ki pa lahko ima 1 ali 2 polnilni mesti.

7. Ali je vlagatelj pri namestitvi polnilnega mesta upravičen do uveljavljanja stroška za PZI (projekt za izvedbo)?

Vlagatelj lahko pri namestitvi polnilnega mesta uveljavlja tudi stroške, ki so nastali s pridobitvijo PZI za del, ki se nanaša na polnilno postajo.

8. Nam lahko pošljete seznam ustreznih polnilnic, ki izpolnjujejo pogoje objavljene v razpisu?

Seznama ustreznih polnilnih postaj nismo pripravili, saj je slednjih na trgu veliko, skoraj dnevno so na voljo tudi novi modeli. Ker bi zaradi spreminjajoče se ponudbe iz seznama lahko izpadle tudi polnilne postaje, ki ustrezajo pogojem, se je družba Borzen v izogib morebitnemu razumevanju dajanja prednosti določenim polnilnim postajam odločila, da tega seznama ne objavi.

9. Polnilno postajo sem kupil na 12 obrokov. Plačal sem že 1. obrok. Ali lahko že oddam vlogo za uveljavljanje subvencije?

Skladno s pogoji razpisa, lahko vlagatelj odda vlogo za subvencijo šele po plačilu vseh obrokov za polnilno postajo.

10. V razpisnih pogojih je navedeno, da mora polnilna postaja imeti tudi RCD in DLM napravo. Polnilnica, ki so nam jo namestili ima obe napravi, vendar sta nameščeni v elektro omarici in ne v sami polnilnici. Smo vseeno upravičeni do subvencije?

Razumemo, da sta npr. tako RCD kot DLM naprava lahko nameščeni tudi izven polnilne postaje (npr. v razdelilni omarici ali elektro omarici). V kolikor v specifikacijah polnilne postaje ni zavedeno, da je npr. RCD ali DLM naprava del polnilne postaje in jo monter polnilne postaje priključi izven nje, mora biti to navedeno na računu posebej.

- 11. V razpisu piše, da mora vlagatelj priložiti tudi PZI (projektna dokumentacija izvedenih del), vendar moja hiša tega nima. Ali moram pridobiti dokumentacijo za celo hišo?**

Za PZI zadostuje, da je pripravljen za del, ki se nanaša za inštalacijske vode do polnilnega mesta, in ne za celoten objekt.

- 12. V razpisu je navedeno, da mora komunikacija med EV in polnilnim mestom potekati v skladu z EC IEC 61581-1. Tega standarda ne najdemo nikjer.**

V razpisu je prišlo do napake v zapisu številke. Pravilen zapis se glasi EN IEC 61851-1.

- 13. Želim vložiti vlogo za subvencijo kot nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji. Po katerem sklopu sem upravičen do subvencije, po sklopu A ali B?**

Kot nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji ste upravičeni do subvencije po sklopu B.

- 14. Živim na naslovu, kjer imam prijavljeno stalno prebivališče, garažo pa imam na naslovu v bližini, kjer bi tudi namestil polnilnico. Ali sem upravičen do subvencije?**

Polnilnica, za katero bi radi vložili vlogo za subvencijo mora biti nameščena na lokaciji stalnega prebivališča vlagatelja.

- 15. Ali mora biti polnilnica nujno taka, da ima že vgrajen kabel dolžine vsaj 5m, ali je dopustna tudi polnilnica brez kabla?**

V skladu s tehničnimi zahtevami so dopustne izvedbe kableske povezave med EV in polnilnim mestom na način Tip B ali Tip C, v skladu z EN IEC 61851-1. V primeru načina Tip C je kabel fiksno pritrjen na polnilno mesto in v tem primeru velja zahteva, da je dolžina vsaj 5m. V primeru načina Tip B je polnilno mesto brez kabla.

- 16. Veliko polnilnih postaj, kot so izvedbe WallBox, morda ima RFID avtentikacijo, vendar so zelo redke tiste, ki vključujejo tudi MID števec. Takšne rešitve so pogostejše pri tako imenovanih javnih polnilnih postajah. Zato se postavlja vprašanje, ali lahko nadgradimo EV polnilno postajo na način, da uporabimo polnilno postajo proizvajalca Tesla, kot ponuja izvajalec, in jo povežemo v celoto z zunanji komponentami, kot sta MID števec in RFID modul. V tem primeru bi celotna namestitev EV polnilne postaje po našem razumevanju ustrezala pogojem Sklop B. Zanima nas, če je možna takšna prilagoditev in je s tem, vsaj teoretično skladna s pogoji poziva, da ne bo nekaj naročili in plačali, nato pa ne bomo upravičeni do morebitne subvencije...**

Zunanja integracija različnih modulov ni mogoča. Edina naprava, ki je lahko ali v ohišju ali zunanji modul, je DLM.

- 17. Kupil bi polnilnico v tujini, ali sem kljub temu upravičen do subvencije?**

Nakup polnilnice je lahko opravljen pri podjetjih, registriranih v EU, načrtovanje in namestitve polnilnega mesta pa morata biti opravljena pri podjetjih, ki so registrirana v Republiki Sloveniji.

18. Podjetje, ki mi je prodalo in namestilo polnilnico mi je izdalo račun, kjer je naveden samo skupni znesek. Lahko sam napišem koliko od tega je stala polnilnica in koliko namestitvev?

V kolikor je na računu naveden nakup polnilnice in namestitve v skupnem znesku morate zaprositi za nov račun na katerem morata zneska nakupa in vzpostavitve biti ločena, saj gre pri nakupu in vzpostavitvi za različne višine subvencij.